



Подключение извещателей пожарных пламени ИП332-1/1 к приборам приемно-контрольным пожарным Луч, Радуга, Радуга 2А/4А, Старт-А, Старт-4А

Режимы срабатывания

1. Один извещатель - "Пожар" => $R_1, R_2, \dots, R_N - 750 \text{ Ом}$
2. Один извещатель - "Внимание", два извещателя - "Пожар" => $R_1, R_2, \dots, R_N - 2,2 \text{ кОм}$



Подключение извещателей пожарных пламени НАБАТ-1, ИП332-1/1 к приборам приемно-контрольным пожарным ППК-2, БЛ-20, ППК-2М, БЛ-20М, ППК-2БМ



Подключение извещателей пожарных пламени
НАБАТ 1(ИП332-1/1, ИП332-1/1М) взрывозащищенное исполнение
к приборам приемо-контрольным пожарным ППУ-4-1, ППУ-5-1

Рок - С2-23-2,0 кОм-0,5±5%
Число извещателей до 10,
допускается сработка не более 2
извещателей одновременно

