

Подключение извещателей пожарных пламени ИП330-5М-1 "НАБАТ 5М" к ППКП КОЛОКОЛ-1

$n \leq 10$

$R_{1\text{доп}} \dots R_{n\text{доп}} - 6,8 \pm 5\% \text{ кОм}$

$R_{\text{ок}} - 4,3 \pm 5\% \text{ кОм}$

