



АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-60, факс +7 (812) 552-60-57
33@giricond.ru

НАБАТ

Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ 1 (ИП332-1/1)

Место установки: только в помещении

Подключаются к двухпроводному шлейфу приемо-контрольного пульта и предназначены для совместной работы с приборами приемно-контрольными (ППК) и сигнально-пусковыми устройствами (УСП)

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Степень защиты оболочкой: IP41 IP 54

Исполнение: обыкновенное взрывозащищенное

Ток в режиме "ПОЖАР" (от 20 до 5 мА) 20 мА (стандарт) мА

При заказе извещателей пламени НАБАТ для совместной работы с ППКП "Колокол-1"-ток в режиме "Пожар"- 7,5 мА

2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Наличие в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности: нет (стандарт) 100-250 °С

При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 250 °С необходимо применять извещатель пламени НАБАТ ИК/УФ

Также по вашему заказу могут быть реализованы:

а) Время срабатывания извещателя - не более 100 мс (для обнаружения первичных фаз взрывного процесса и реализация режима взрывоподавления)

б) Увеличение угла обзора извещателя до 90°

Для заказа модификаций извещателя пламени НАБАТ с дополнительными характеристиками необходимо предварительно связываться с нашими техническими специалистами.

Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru

3. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты БИС-1, шт. (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателя пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Используется один БИС-1 на шлейф шт.

Комплект тестовый взрывозащищенный (для проверки работоспособности извещателей пламени НАБАТ) шт.

ППКП "КОЛОКОЛ-1" шт. Центральный блок (ЦБ) шт.

Блок управления искробезопасными шлейфами (БУШ-И) шт.

Блок реле (БР) шт.

Заказчик

м.п.

Организация	
Город	
Контактный телефон	
Контактное лицо	
E-mail	