



АО «НИИ «Гириконд»  
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10  
Тел. +7 (812) 247-14-60, факс +7 (812) 552-60-57  
33@giricond.ru



Высокое быстродействие  
без ложных срабатываний

## БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ А и ППКП "Колокол-1"

### 1. Адресный извещатель пламени НАБАТ А

Предназначен для совместной работы с пультом приемно-контрольным пожарным «Колокол-1», имеющим в своем составе блок управления адресным шлейфом (БУШ-А). При этом электропитание извещателя и обмен информацией между ним и БУШ-А осуществляется по двухпроводному адресному шлейфу пожарной сигнализации.

Количество:  шт.

### 1. Основные характеристики

Место установки извещателя:  помещение  улица

### 2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Наличие в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности:  нет (стандарт)  100-250 °C

Устойчивость к прямой солнечной засветке до 70000 лк:  нет (стандарт)  да

Также по вашему заказу могут быть реализованы:

а) Увеличение угла обзора извещателя до 90°

**Для заказа модификаций извещателя пламени НАБАТ с дополнительными характеристиками необходимо предварительно связываться с нашими техническими специалистами.**

**Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru**

### 3. Дополнительное оборудование

ППКП "КОЛОКОЛ-1"  шт.  
Центральный блок (ЦБ)  шт.  
Блок управления адресным шлейфом (БУШ-А)  шт.  
Блок реле (БР)  шт.

### Заказчик

м.п.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	