

Подключение извещателей пожарных пламени ИПЗ32-1/1 НАБАТ 1 во взрывозащищенном исполнении к приборам приемно-контрольным пожарным Яхонт-1И-03, Яхонт-4И-04

$R1..RN$ - С2-23-1,4 кОм-0,5±5%
($R1..RN$ - С2-23-2,2 кОм-0,5±5% для ППК выпуска до второго полугодия 2015г)
 $R_{ок}$ - С2-23-6,8 кОм-0,5±5%

