



АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-60, факс +7 (812) 552-60-57
33@giricond.ru



Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ ИК/УФ (ИП329/330-3-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Подключаются как к двухпроводному, так и четырехпроводному шлейфам приемо-контрольного пульта и предназначены для совместной работы с приборами приемно-контрольными (ППК) и сигнально-пусковыми устройствами (УСП)

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Исполнение:	<input type="checkbox"/> обыкновенное	взрывозащищенное	
		<input type="checkbox"/> исполнение 1 (12 В)	<input type="checkbox"/> исполнение 2 (24 В)

Для искробезопасных шлейфов с применением БИС-1 необходимо выбирать извещатель в исполнении 2

2. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты БИС-1 (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателя пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Используется один БИС-1 на шлейф шт.

Комплект тестовый взрывозащищенный №1 шт.
(Взрывозащищенный тестовый фонарь Тюльпан ТФ-2 Ех и оптическая приставка ТЦАФ.301519.007)

М.п.

Заказчик

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	