



АО «НИИ «Гириконд»  
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10  
Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57  
331@giricond.ru



Высокое быстродействие  
без ложных срабатываний

## БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ УФ (ИП329-12М-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Извещатель может подключаться к большинству имеющихся на рынке ППКП с обычными или искробезопасными шлейфами. Обеспечивает как двухпроводное (питание извещателя по ШС), так и четырехпроводное (отдельная линия питания) подключение.

Количество:  шт.

### 1. Основные характеристики

Исполнение:

обыкновенное

взрывозащищенное

### 2. Дополнительные характеристики

Наличие автоматической функции

самотестирования с дополнительным

оптоэлектронным реле "Неисправность"

нет

(стандарт)

да

### 3. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты БИС-1 (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателей пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Используется один БИС-1 на шлейф

шт.

Для проверки извещателей **во взрывозащищенном** исполнении мы рекомендуем использовать:

Фонарь тестовый взрывозащищенный Тюльпан ТФ-2 Ex

ООО "НПФ "Полисервис" г. Санкт-Петербург

шт.

### Заказчик

м.п.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	