



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00581/20

Серия **RU** № **0215139****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность».

Адрес места нахождения юридического лица: 127486, Россия, город Москва, улица Дегунинская, дом 1, корпус 2, этаж 3, помещение 1, комната 19. Адреса мест осуществления деятельности в области аккредитации: 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22 "в"; 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8 пристроенное нежилое здание – пристройка к цеху № 3, 3 этаж, помещение 4 и помещение 10. Номер аттестата аккредитации (регистрационный номер) RA.RU.11HA65. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице - 10.08.2018. Телефон: +74952081646, адрес электронной почты: teh-bez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд».

Основной государственный регистрационный номер 1027801555143. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 10. Телефон: +78125529435, +78125529053. Адрес электронной почты: 213@giricond.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Гириконд».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194223, Россия, город Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный пламени инфракрасный ИП332-1/1 «Набат 1», изготавливаемый в соответствии с техническими условиями АДПК.425241.001 ТУ «Извещатели пожарные пламени инфракрасные ИП332-1/1 «НАБАТ 1», ИП332-1/1М «НАБАТ 1М», ИП332-1/2 «СК» «НАБАТ 2», ИП332-1/3 «НАБАТ 3». Маркировка взрывозащиты и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, смотри лист 1 Приложения (бланк № 0725288). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 103 00 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0811-НИ-01 от 29.04.2020 Испытательной лаборатории взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ», аттестат аккредитации RA.RU.21HB54 от 26.03.2018. Акта анализа состояния производства № 0811-АСП от 17.03.2020. Технической документации изготовителя (перечень приведен на листе 1 Приложения (бланк № 0725288)). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены на листе 2 Приложения (бланк № 0725289). Условия хранения – категория 3 по ГОСТ 15150. Срок хранения – 18 месяцев. Срок службы (годности) – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.05.2020**ПО** 13.05.2025**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шмелев Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00581/20

Серия **RU** № **0725288****1. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты**

Извещатель пожарный пламени инфракрасный ИП332-1/1 «Набат 1» (далее – извещатель) представляет собой конструкцию из фотоприемника, блока обработки сигналов, основания и металлизированного пластикового корпуса. Взрывозащита обеспечена соответствием оборудования требованиям ТР ТС 012/2011.

2. Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «Х»)

Нет

3. Идентификация продукции

Настоящий сертификат соответствия распространяется на извещатель пожарный пламени инфракрасный ИП332-1/1 «Набат 1» с маркировкой взрывозащиты **1Ex ib IIC T6 Gb**

4. Основные технические данные

4.1. Диапазон температур окружающей среды, °С от минус 60 до плюс 55

4.2. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 IP41, IP54

4.3. Максимальные входные параметры искробезопасных электрических цепей

Ui, В	Ii, мА	Pi, Вт	Ci, пФ	Li, мГн
29	85	0,65	1000	0,1

5. Техническая документация изготовителя

Технические условия АДПК.425241.001 ТУ «Извещатели пожарные пламени инфракрасные ИП332-1/1 «НАБАТ 1», ИП332-1/1М «НАБАТ 1М», ИП332-1/2 «СК» «НАБАТ 2», ИП332-1/3 «НАБАТ 3»»;

Руководство по эксплуатации ТЦАФ.425241.001РЭ «Извещатели пожарные пламени инфракрасные ИП332-1/1 «НАБАТ 1», ИП332-1/1М «НАБАТ 1М», ИП332-1/2 «СК» «НАБАТ 2», ИП332-1/3 «НАБАТ 3»»;

Чертежи №№: ТЦАФ.425241.002СБ, ТЦАФ.425241.002ГЧ, ТЦАФ.425241.015ЭЗ, ТЦАФ.425241.015ПЭЗ, ТЦАФ.301411.057СБ, ТЦАФ.758724.038, ТЦАФ.754312.037, ТЦАФ.305432.048СБ, ТЦАФ.301519.001СБ, ТЦАФ.725315.011, ТЦАФ.725315.028, ТЦАФ.753113.001, ТЦАФ.755466.001, ТЦАФ.755471.002

При внесении изготовителем в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Ех-компонента требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, он должен предоставить в орган по сертификации описание изменений, техническую документацию (чертежи средств обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и образец для проведения дополнительных испытаний, если орган по сертификации считает недостаточным проведение только экспертизы технической документации с внесенными изменениями для принятия решения о соответствии оборудования и (или) Ех-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

М.П.
Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00581/20

Серия **RU** № **0725289**

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Обозначение стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования	стандарт в целом
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2006)	Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»	стандарт в целом

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шмелев Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)