



АО «НИИ «Гириконд»
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57
331@giricond.ru



Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ 1 (ИП332-1/1)

Место установки: только в помещении

Подключаются к двухпроводному шлейфу приемо-контрольного пульта и предназначены для совместной работы с приборами приемно-контрольными (ППК) и сигнально-пусковыми устройствами (УСП)

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Степень защиты оболочкой: IP41 IP 54

Исполнение: обыкновенное взрывозащищенное

Ток в режиме "ПОЖАР" (от 5 до 20 мА) 20 мА (стандарт) мА

2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Обращаем Ваше внимание, что выбор каждой дополнительной характеристики по спецзаказу ведет к увеличению стоимости извещателя

Наличие в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности: нет (стандарт) 100°C - 250°C

При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 250°C необходимо применять извещатель пламени **НАБАТ ИКУФ** или **НАБАТ УФ**

Для обнаружения первичных фаз взрывного процесса и реализации режима взрывоподавления время срабатывания извещателя может быть уменьшено до 100 мс .

Для заказа модификаций извещателя пламени НАБАТ с дополнительными характеристиками необходимо предварительно связываться с нашими техническими специалистами.

Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru

3. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты БИС-1 (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателей пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Используется один БИС-1 на шлейф шт.

Комплект тестовый взрывозащищенный (для проверки работоспособности извещателей пламени НАБАТ) шт.

Заказчик

м.п.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	