



АО «НИИ «Гириконд»  
Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10  
Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57  
331@giricond.ru



Высокое быстродействие  
без ложных срабатываний

## БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ ИК/УФ (ИП329/330-3-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Подключаются как к двухпроводному, так и четырехпроводному шлейфам приемо-контрольного пульта и предназначены для совместной работы с приборами приемно-контрольными (ППК) и сигнально-пусковыми устройствами (УСП)

Количество:  шт.

### 1. Основные характеристики

Исполнение:	<input type="checkbox"/> обыкновенное	<input type="checkbox"/> взрывозащищенное
-------------	---------------------------------------	---

### 2. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты БИС-1 (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателя пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов). Используется один БИС-1 на шлейф  шт.

Фонарь тестовый взрывозащищенный НАБАТ ФТ исполнение 1  шт.

М.п.

Заказчик

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	