АО «НИИ «Гириконд»
г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57
777@giricond.ru

НАБАТ

Высокое быстродействие
без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА
на извещатель пламени НАБАТ 1 (ИП332-1/1)

Место установки: **<u>только в помещении</u>**

Подключаются к двухпроводному шлейфу приемо-контрольного пульта и предназначены для совместной работы с приборами приемно-контрольными (ППК) и сигнально-пусковыми устройствами (УСП)

Количество: ☐ **шт.**

1. Основные характеристики

Степень защиты оболочкой: ☐ **IP41** ☐ **IP 54**

Исполнение: ☐ **обыкновенное** ☐ **взрывозащищенное**

Ток в режиме "ПОЖАР" (от 5 до 20 мА) ☐ **20 мА (стандарт)** ☐ **мА**

2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Время срабатывания извещателя может быть уменьшено до 100 мс для обнаружения первичных фаз взрывного процесса и реализации режима взрывоподавления

<u>При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 100°С следует применять извещатель пламени НАБАТ ИК/УФ или НАБАТ УФ</u>

3. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты на стабилитронах БИС-1 ☐ **шт.**

(для подключения взрывозащищенных модификаций извещателей пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов).
Применяется один БИС-1 на шлейф

Фонарь тестовый взрывозащищенный НАБАТ ФТ исполнение 1 ☐ **шт.**

Заказчик

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	

м.п.