



АО «НИИ «Гириконд»
 Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10
 Тел. +7 (812) 247-14-98, факс +7 (812) 552-60-57
 777@giricond.ru



Высокое быстродействие
 без ложных срабатываний

БЛАНК ЗАКАЗА на извещатель пламени НАБАТ 5М (ИП330-5М-1)

Степень защиты оболочкой: IP67

Подключаются как к двухпроводному, так и четырехпроводному шлейфам приемо-контрольного пульта и предназначены для совместной работы с приборами приемно-контрольными (ППК) и сигнально-пусковыми устройствами (УСП)

Количество: шт.

1. Основные характеристики

Место установки извещателя: помещение улица

Исполнение: обыкновенное взрывозащищенное

Для искробезопасных шлейфов с применением БИС-1 необходимо выбирать извещатель в исполнении 2

Требуется функция контроля запыленности окна (КЗО)? нет (стандарт) да

2. Дополнительные характеристики по спецзаказу

Обращаем Ваше внимание, что выбор каждой дополнительной характеристики по спецзаказу ведет к увеличению стоимости извещателя

Наличие в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности: нет (стандарт) 100°C - 250°C

При наличии в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности свыше 250°C необходимо применять извещатель пламени **НАБАТ ИКУФ** или **НАБАТ УФ**

Устойчивость к прямой солнечной засветке до 70000 лк: нет (стандарт) да

Характеристику по спецзаказу - "устойчивость к прямой солнечной засветке до 70000 лк" следует выбирать только при установке извещателя на улице. При установке извещателя в помещении ее выбирать не требуется.

Применение характеристик по спецзаказу - "устойчивость к прямой солнечной засветке до 70000 лк" и "наличие в поле зрения извещателя нагретых тел с температурой поверхности 100°C - 250°C" в одном извещателе невозможно.

При необходимости применения обеих характеристик рекомендуем устанавливать извещатель пламени **НАБАТ ИКУФ**.

Также по вашему заказу может быть реализовано:

а) время срабатывания извещателя может быть уменьшено до 100 мс для обнаружения первичных фаз взрывного процесса и реализации режима взрывоподавления

Для заказа модификаций извещателя пламени НАБАТ с дополнительными характеристиками необходимо предварительно связываться с нашими техническими специалистами.

Техническая поддержка: тел.8(812)552-94-35, 552-90-53, e-mail: 217@giricond.ru

3. Дополнительное оборудование

Блок искрозащиты на стабилитронах БИС-1 шт.
 (для подключения взрывозащищенных модификаций извещателя пламени к ППК, не имеющих искробезопасных шлейфов).
 Применяется один БИС-1 на шлейф

Фонарь тестовый взрывозащищенный НАБАТ ФТ шт.

Заказчик

М.п.

Организация	
Город	
Контактное лицо	
Телефон	
E-mail	