



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01023/25

Серия **RU** № **0433163**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@csrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГИРИКОНД» (АО «НИИ «ГИРИКОНД»), место нахождения: 194223, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д.10, адрес места осуществления деятельности: 194223, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Курчатова, дом 10, ОГРН: 1027801555143, Номер телефона: +7 8125529053, Адрес электронной почты: 213@giricond.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГИРИКОНД» (АО «НИИ «ГИРИКОНД»), место нахождения: 194223, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д.10, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194223, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Курчатова, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные пламени автоматические адресные типы:

-инфракрасные ИП330-8-1 «НАБАТ ЗИК Exd»;

-многодиапазонные ИП329/330-8-1 «НАБАТ ИК/УФ Exd», выпускаемые по АДПК.425241.006ТУ с изм. 4 «Извещатели пожарные пламени инфракрасные ИП330-8-1 «НАБАТ ЗИК Exd» и многодиапазонные ИП329/330-8-1 «НАБАТ ИК/УФ Exd»».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 38077ИЛНВО, выданного 07.04.2025 испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» RA.RU.21BC05; протокола № НМ93-061/03-2025, выданного 25.03.2025, испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 028-СС/03-2025, выданного 04.03.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Савоськин Александр Владимирович, Альварес Лилия Нургизовна.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.2.1.4, 4.3.4, 4.3.9, 12.1.3, 4.2.1.11, 4.2.5.1, 12.1.2, 12.1.6, 12.1.4, 12.1.5, 4.2.1.5, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.4, 4.2.5.8, 4.2.3.1, 4.2.3.2. Условия хранения – категория 3 по ГОСТ 15150, гарантийный срок хранения - 6 месяцев. Максимальный срок службы - 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 01.06.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.04.2025 ПО 09.04.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

М.П.

Лебедева Мария Николаевна
(Ф.И.О.)