



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01097/25

Серия **RU** № **0406446**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГИРИКОНД» (АО «НИИ «ГИРИКОНД»), место нахождения: 194223, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д.10, адрес места осуществления деятельности: 194223, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Курчатова, дом 10, ОГРН: 1027801555143, Номер телефона: +7 8125529053, Адрес электронной почты: 213@giricond.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГИРИКОНД» (АО «НИИ «ГИРИКОНД»), место нахождения: 194223, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д.10, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194223, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Курчатова, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП329/330-3-1 «НАБАТ ИК/УФ», выпускаемый по Техническим условиям ТУ 4371-013-23079412-2015 «Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП329/330-3-1 «НАБАТ ИК/УФ»». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-297/10-2025, выданного 30.10.2025 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-333/10-2025, выданного 20.10.2025 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 187-СС/10-2025, выданного 01.10.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Альварес Лилия Нургизовна. Галимуллина Алина Ринатовна. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.2.1.4, 4.3.4, 4.3.9, 12.1.3, 4.2.1.11, 4.2.5.1, 12.1.2, 12.1.6, 12.1.4, 12.1.5, 4.2.1.5, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.4, 4.2.5.8, 4.2.3.1, 4.2.3.2. Условия хранения – категория 3 по ГОСТ 15150, назначенный срок хранения - 18 месяцев. Максимальный срок службы - 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 26.08.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.10.2025 ПО 30.10.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Лебедева Мария Николаевна
(Ф.И.О.)

