



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01134/25

Серия RU № 0590303

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГИРИКОНД» (АО «НИИ «ГИРИКОНД»), место нахождения: 194223, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 10, адрес места осуществления деятельности: 194223, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Курчатова, дом 10, ОГРН: 1027801555143, Номер телефона: +7 8125529053, Адрес электронной почты: 213@giricond.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГИРИКОНД» (АО «НИИ «ГИРИКОНД»), место нахождения: 194223, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КУРЧАТОВА, Д. 10, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194223, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Курчатова, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый ИП329-12М-1 «НАБАТ УФ», выпускаемый по Техническим условиям АДПК.425241.005 ТУ «Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый ИП329-12М-1 «НАБАТ УФ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-415/12-2025, выданного 23.12.2025 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖС01; Протокола № НМ93-422/12-2025, выданного 18.12.2025 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 195-СС/11-2025, выданного 07.11.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Альварес Лилия Нургизовна. Галимуллина Алина Ринатовна.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.2.1.4, 4.3.4, 4.3.9, 12.1.3, 4.2.1.11, 4.2.5.1, 12.1.2, 12.1.6, 12.1.4, 12.1.5, 4.2.1.5, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.4, 4.2.5.8, 4.2.3.1, 4.2.3.2. Условия хранения – категория 3 по ГОСТ 15150, назначенный срок хранения - 18 месяцев. Максимальный срок службы - 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 16.10.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2025 ПО 22.12.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

Лебедева Мария Николаевна
(Ф.И.О.)